


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95 Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«04» марта 2022 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 04.03.2022 г. № 1028

1. Наименование предмета экспертизы:

Результат лабораторных испытаний. Вода питьевая, вода питьевая из распределительной сети холодная.

2. Заказчик: МУП "АБАШЕВО"

2.1. Юридический адрес: 445599, Самарская обл, Хворостянский р-н,
Абашево с, Озерная ул, дом 1

2.2 Фактический адрес: 445599, Самарская обл, Хворостянский р-н,
Абашево с, Озерная ул, дом 1

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №34 от 21.01.2022 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 965 от 04.03.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 01.06.2015 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы начата на основании заявления № 34 от 21.01.2022 г. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске" представлен протокол №965 от 04.03.2022г. Лабораторные испытания проводились в Испытательном Лабораторном Центре (ИЛЦ) филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске", по адресу: г. Чапаевск, ул. Ленина, 95, аккредитованном в установленном Экспертное заключение №1028 от 04.03.2022

порядке. АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС.RU.0001.512080, от 28.08.2018г. Согласно протоколу, данная проба питьевой воды отобрана из водоразборного крана, по адресу: с.Абашево, ул.Озерная,1 МУП "АБАШЕВО". Юридический и фактический адрес: 445599, Самарская обл., Хворостянский район,с.Абашево,ул.Озерная,1. Проба отобрана помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске" Тихомировой М.П. Проба помещена в термоконтейнер с хладагентами, доставлена автотранспортом при Т +6° С. При анализе протокола установлено, что вода питьевая, водопроводная из распределительной сети холодного водоснабжения, по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, к питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, зарегистрированы в Минюсте России 29.01.2021г" СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания"раздел 3.табл 3.5

Протокол 965 от 04.03.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 71			
ОМЧ при 37 град С	менее 1,0	не более 50,0	КОЕ/см ³
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100,0 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³
Escherichia coli	Не обнаружено в 100,0 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Вода питьевая, вода питьевая из распределительной сети холодная.

Соответствует

требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, к питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, зарегистрированы в Минюсте России 29.01.2021, раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (в части цифровых показателей).

Врач по общей гигиене



Разуваев Г.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**



Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95
Телефон/Факс: 8(846-39) 3-02-56
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01.06.2015 г

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

М.П.

Мешалкина Е. А.

04.03.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 965 от 04.03.2022

Код образца (пробы): 14201.2.02.03.22.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая, вода питьевая из распределительной сети холодная.

2. Заказчик:

МУП "АБАШЕВО"

2.1 Юридический адрес:

445599, Самарская обл, Хворостянский р-н, Абашево с, Озерная ул, дом 1

2.2 Фактический адрес:

445599, Самарская обл, Хворостянский р-н, Абашево с, Озерная ул, дом 1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

02.03.2022 г. час 09 мин 00

5. Дата получения образца (пробы):

02.03.2022 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 965 от 04.03.2022

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №34 от 21.01.2022г.Проба" Вода питьевая.вода питьевая из распределительной сети холодная:отобрана из водозаборного крана ул.Озерная,1с.Абашево.МУП "АБАШЕВО" юрид.адрес:445599, Самарская обл, Хворостянский р-н, Абашево с, Озерная ул, дом 1 в стерильную посуду ,объем 0.5л и доставлены в ИЛЦ по адресу:город Чапаевск,улица Ленина,95 автотранспортом в термосумке при $T+5^{\circ} \pm 3^{\circ}C$. Акт отбора образцов (проб) от 02.03.2022г

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Тихомирова М.П. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» в присутствии директора МУП " АБАШЕВО" Власовой В.Ю. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний \pm характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Чапаевск, ул Ленина, 95			
Регистрационный номер: 71 от 03.03.2022			
Даты проведения: 02.03.2022 - 03.03.2022			
ОМЧ при 37 град С	менее 1,0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100,0 см ³	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.2 изменения № 2 МУК 4.2.3690-21
Escherichia coli	Не обнаружено в 100,0 см ³	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04, приложения 3,4, изменения № 3 МУК 4.2.3721-21

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рыжова М. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*