



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95
Телефон/Факс: 8(846-39) 4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

М.П.  Мешалкина Е. А.

05.06.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5052 от 05.06.2023

Код образца (пробы): 40079.1.01.06.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети централизованной системы питьевого водоснабжения
холодная(чистая вода)

2. Заказчик:

МУП "АБАШЕВО"

2.1 Юридический адрес:

445599, Самарская обл, Хворостянский р-н, Абашево с, Озерная ул, дом 1

2.2 Фактический адрес:

445599, Самарская обл, Хворостянский р-н, Абашево с, Озерная ул, дом 1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2.Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 5052 от 05.06.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

01.06.2023 г. час 09 мин 20

5. Дата получения образца (пробы):

01.06.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №56 от 13.01.2023 По информации заказчика ,проба,вода питьевая из распределительной сети централизованной системы питьевого водоснабжения холодная(чистая вода)-1,0л отобрана в стеклянную посуду из водозаборного крана по адресу: 445599, Самарская обл, Хворостянский р-н, Абашево с, Озерная ул, дом 1 объекте МУП "АБАШЕВО" и доставлена в ИЛЦ автотранспортом. Акт отбора образцов (проб) от 01.06.2023г

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

директор МУП "АБАШЕВО" Власова В.Ю. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Чапаевск, ул Ленина, 95			
Регистрационный номер: 445/4 от 01.06.2023			
Даты проведения: 01.06.2023 - 01.06.2023			
Характер, интенсивность запаха при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164, п. 5.8.1
Цветность	<1,0	градусы	ГОСТ 31868 метод Б
Мутность	<1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
рН	7,24 ± 0,20	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Характер, интенсивность вкуса и привкуса	0	балл	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Весы неавтоматического действия HR-150AZG	6A7705336	С-БЯ/07-11-2022/199338991	06.11.2023
2	Прибор вакуумного фильтрования проб питьевой воды ПВФ-35/НБ			
3	рН-метр-милливольтметр рН-410	2712	С-БЯ/14-11-2022/201410214	13.11.2023
4	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	4662	С-БЯ/25-01-2023/218395316	24.01.2024
5	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	02868	С-БЯ/14-11-2022/201974802	13.11.2025
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-ЗОМЗ	1170656	С-БЯ/18-11-2021/112061780	17.11.2023
7	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10601/7	05907	С-БЯ/14-11-2022/201410213	13.11.2023

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Лицо, ответственное за оформление протокола: Дедова Ольга Александровна
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА



*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*