




Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95
Телефон, Факс: 8(846-39) 4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

М.П.

04.07.2024

Мешалкина Е. А.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5425 от 04.07.2024

Код образца (пробы): 53789.1.03.07.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная(чистая вода)

2. Заказчик:

МУП "АБАШЕВО"

2.1 Юридический адрес:

445599, Самарская обл, Хворостянский р-н, Абашево с, Озерная ул, дом 1

2.2 Фактический адрес:

445599, Самарская обл, Хворостянский р-н, Абашево с, Озерная ул, дом 1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 5425 от 04.07.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

03.07.2024 г. час 09 мин 30

5. Дата получения образца (пробы):

03.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №58 от 17.01.2024 По информации заказчика: проба-вода питьевая из распределительной сети централизованной системы питьевого водоснабжения холодная(чистая вода)-1,0л отобрана в стеклянную посуду из водозаборного крана по адресу: с.Абашево, ул.Озерная,1, объекте МУП "АБАШЕВО" и доставлена в ИЛЦ автотранспортом. Акт отбора образцов (проб) от 03.07.2024г

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

директор МУП "АБАШЕВО" Власова В.Ю. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 462/4			
Характер, интенсивность запаха при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
Цветность	<1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Мутность	<1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)
рН	7,13 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Характер, интенсивность вкуса и привкуса	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95
Телефон, Факс: 8(846-39) 4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

М.П.

05.07.2024

Мешалкина Е. А.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5436 от 05.07.2024

Код образца (пробы): 53791.2.03.07.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная(чистая вода)

2. Заказчик:

МУП "АБАШЕВО"

2.1 Юридический адрес:

445599, Самарская обл, Хворостянский р-н, Абашево с, Озерная ул, дом 1

2.2 Фактический адрес:

445599, Самарская обл, Хворостянский р-н, Абашево с, Озерная ул, дом 1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 5436 от 05.07.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

03.07.2024 г. час 10 мин 00

5. Дата получения образца (пробы):

03.07.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №58 от 17.01.2024 По информации заказчика: проба-вода питьевая из распределительной сети централизованной системы питьевого водоснабжения холодная(чистая вода)-0.5л отобрана в стерильную посуду из водозаборного крана по адресу: с.Абашево, ул.Озерная, 1, объекте МУП "АБАШЕВО" и доставлена в ИЛЦ автотранспортом. Акт отбора образцов (проб) от 03.07.2024г

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

директор МУП "АБАШЕВО" Власова В.Ю. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Чапаевск, ул Ленина, 95			
Регистрационный номер: 357 от 04.07.2024			
Даты проведения: 03.07.2024 - 04.07.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 см ³	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.4, 7.8)
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см ³	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*