

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в городе Чапаевске»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске"

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797  
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95, тел.:  
+78463948005, e-mail: chapaevsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512080

**УТВЕРЖДАЮ**

Биолог микробиологической лаборатории,  
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
городе Чапаевске"

МП

Е.А. Мешалкина  
30.01.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 63-01-07/00185-26 от 30.01.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБАШЕВО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХВОРОСТЯНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "АБАШЕВО" (ИНН  
6330092667 ОГРН 1206300071691)

2. **Юридический адрес:** 445599, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н ХВОРОСТЯНСКИЙ, С.П. АБАШЕВО, С  
АБАШЕВО, УЛ ОЗЕРНАЯ Д. 1

**Фактический адрес:** Самарская обл, р-н Хворостянский, с Абашево, ул Озерная, д. 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода питьевая из  
распределительной сети холодного водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, 36644402101.10110.0010, Самарская обл, р-н Хворостянский, с Абашево, ул  
Озерная, д. 1, кран

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 28.01.2026 11:10

**Ф.И.О., должность:** Власова В Ю директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АБАШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХВОРОСТЯНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
"АБАШЕВО"

**Условия доставки:** Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2026 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №24 от 19 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 28 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 63-01-07/00185-26 от 30.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-07/00185-33-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| №<br>п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|----------|-------------------|-----------------|
|          |                   |                 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 28.01.2026 13:10

дата начала испытаний 28.01.2026 13:20, дата окончания испытаний 29.01.2026 15:19

| №<br>п/п | Определяемые показатели         | Единицы<br>измерения | Результаты испытаний | НД на методы исследований      |
|----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1        | Escherichia coli                | -                    | Не обнаружено        | МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4, 7.8 |
| 2        | Обобщенные колиформные бактерии | -                    | Не обнаружено        | МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, 6.7 |
| 3        | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/см <sup>3</sup>  | 0                    | МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3      |

Дополнительная информация: Обобщенные колиформные бактерии- не обнаружено в 100 см<sup>3</sup>  
Escherichia coli- не обнаружено в 100 см<sup>3</sup>

Ответственный за оформление протокола:

М.П. Тихомирова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-07/00185-26 от 30.01.2026